

Вх N13210
12.03.19



0005-0043



4538

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

(АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»)

АКТ комплексной поверки № 61107 от 12 марта 2019 г.

1. Начало работ:

Представителем(ями) АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" инженером I категории Широковым Романом Игоревичем, действующим на основании доверенности № 72 от 28.12.2018

(должность, Ф.И.О., доверенность)

(должность, Ф.И.О., доверенность)

в присутствии представителя (лей) Покупателя

начальник котельной Ушова Р.И.

(должность, Ф.И.О., доверенность)

(должность, Ф.И.О., доверенность)

в 15 часов 00 минут начаты работы по

обследованию технического состояния
(обследованию технического состояния/пломбировке/снятию/установке оборудования)

коммерческого узла учета расхода газа ГБУ "Автозаводский детский дом-интернат", ГБУ "Автозаводский детский дом-интернат", г.Нижний Новгород пр.Ильича,56,УУГ, по договору № 33-3-0505-2/2019 от 14.02.2019г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ильича пр-кт, 56,,

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Широков Роман Игоревич

(должность, Ф.И.О., доверенность)

/ Р.И. Широков /

(должность, Ф.И.О., доверенность)

Представитель покупателя

начальник котельной

(должность, Ф.И.О., доверенность)

/ Ушова /

(должность, Ф.И.О., доверенность)

2. Проверка наличия предусмотренного договором на поставку газа оборудования и состояния ранее установленных пломб:

проведена
(проведена/не проводилась)

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

соответствует
(соответствует/несоответствует)

договору

№	Тип оборудования	Наименование оборудования	Заводской номер	Дата очередной проверки	Наличие ранее установленных пломб	
					Место опломбирования -Ранее установленная пломба	
1	Счетчики	RVG-G65 (1:20)	26095762	09.08.2023	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00097588	
2	Датчики	Датчик разности давления Метран-100-Ех-ДД	489278	15.08.2020	Вентильный блок- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00071413, Корпус- НО 00060144	
3	Вычислители	ЕК-260	60311916	18.05.2021	Корпус- НО 00083719	

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ

соответствует
(соответствует/несоответствует)

договору

№	Наименование оборудования	Место опломбирования -Ранее установленная пломба	Примечание
1	Газовый Фильтр Газовый фильтр	Крышка- НО 00083151, Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- НО 010909	
2	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00095207	Кран до счетчика
3	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00095208	Кран после счетчика
4	Запорное устройство Задвижка (шаровый кран)	Кран (маховик, штурвал)- НО 010903	



00040843

Акт № 61107

№	Наименование оборудования	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
5	КИП Манометр	Резьбовое соединение- НО 010902, Резьбовое соединение- НО 010907, Резьбовое соединение- НО 00086934, Резьбовое соединение- НО 00086935	
6	Прочее оборудование Сбросная (продувочная) свеча (кран)	Кран (маховик, штурвал)- ГП МРГ НН РОТОРНАЯ 00095206	
7	Прочее оборудование Соединительный элемент газопровода (муфта, фланцы)	Соединение с газопроводом (фланцевое, муфта, термометр)- НО 00056026	

договору

ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

соответствует
(соответствует/несоответствует)

№	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Проектный (максимальный) расход газа, м ³ /ч	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Примечание
1	Котел водогрейный КСВа-1,25	2	146,030		

Состояние пломб: не нарушены

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Широков Роман Игоревич

(должность, Ф.И.О., доверенность)

/ Р.И. Широков /

(должность, Ф.И.О., доверенность)

Представитель покупателя

нагорский котельной

(должность, Ф.И.О., доверенность)

И.И. Ушкова /

(должность, Ф.И.О., доверенность)

3. Показания узла учета

Узел учета газа соответствует требованиям ГОСТ Р 8.741-2011: ДА, АКТ Соответствия УУ ГОСТ Р 8.741-2011: расчет №513 от 28.08.2014

Вст.о. 1606306 Внастр. раб. 218170
 Vмех.сч. 218170 Р изб.вх. 2,3 м³/см²
 Р 3,2 (бар) Q раб. 17 м³/2
 ΔР 0,077 (кПа) Q станд. 61 м³/2

Байпасный газопровод: ПРЕДУСМОТРЕН. Байпасная задвижка ранее опломбирована в закрытом состоянии пломбами:

№	Место опломбирования - Ранее установленная пломба	Ранее установленная пломба	Вид пломбы	Дата установки
1	Кран (маховик, штурвал)	НТЭК АВ РОТОРНАЯ 18599	Навесная	31.01.2013

4. Информация о проведенных работах:

При визуальном осмотре механических повреждений не обнаружено
Уровень масла в фреонах норм
Оригиналы паспортов СИ, 4УР, НК в наличии Заведение
номера СИ и НК соответствуют паспортным
Действующие поверочные клейма СИ и НК в паспорте
в наличии
Акт на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.741-2011 в наличии
Величина перепада давления на счетчике газа в фреонах
допустимых значений



000540843

Акт № 61107

Проведена проверка соответствия фактического расхода газа (по показаниям УУП) расходу газа установленному в прилагаемой расчетной карте рабочего цикла котла.
Установленное ППО соответствует установленному в прилагаемых к Договору на поставку газа.
Проведено снятие архивных данных из регистратора на штепсель с помощью программы "Союз".
Нарушений не выявлено.



00640943

5. Информация о выявленных нарушениях:

Нарушений не выявлено

6. Данные фото-, видеофиксации:

В ходе проверки фото-, видеосъемка

проводилась
(проводилась/не проводилась)

оборудования Покупателя с 15:00 до 15:10 12.03.2019 г. на Samsung S8
(время) (время) (дата) (телефон/планшет/фотоаппарат) (марка/модель)

Фото-, видеофайлы в кол-ве 6 шт. 144727 150321 150329 150338
(номера файлов)

150403 150411

являются неотъемлемой частью настоящего акта.

Представитель АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Инженер I категории Широков Роман Игоревич

(должность, Ф.И.О., достоверность)

[Signature] / Р.И. Широков /

(должность, Ф.И.О., достоверность)

Представитель покупателя

нагельщик котельной

(должность, Ф.И.О., достоверность)

[Signature] / *Угинова* /

(должность, Ф.И.О., достоверность)